

Số: /SCT-QLNL

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 4 năm 2021

V/v tham gia góp ý 02 đề án
QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị
Nghĩa An và phía Đông
phường Nghĩa Chánh, TP
Quảng Ngãi

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Sở Công Thương nhận được Công văn số 434/SXD-QHKT ngày 17/3/2021 của Sở Xây dựng về việc tham gia thẩm định 02 đề án QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nghĩa An và phía Đông phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi (kèm theo hồ sơ đề án), sau khi nghiên cứu nội dung Hồ sơ 02 đề án QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nghĩa An và phía Đông phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi do Công ty CP phát triển đô thị Angkora lập, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về bố cục: 02 đề án QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nghĩa An và phía Đông phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi cơ bản bám sát đề cương nhiệm vụ quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Các nội dung cần hoàn chỉnh, bổ sung:

- Cơ sở lập quy hoạch hạ tầng cấp điện: Bổ sung một số quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan của ngành điện áp dụng trong việc tính toán lập quy hoạch.

- Phân tính toán phụ tải và chỉ tiêu cấp điện: Sử dụng hệ số tính toán không phù hợp với qui định hiện hành như: hệ số sử dụng; hệ số công suất, hệ số không đồng thời...

- Hệ thống chiếu sáng: đề nghị sử dụng loại bóng đèn Led chiếu sáng tiết kiệm năng lượng đảm bảo chất lượng.

Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Công Thương đối với đề án QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nghĩa An và phía Đông phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Sở,
- Lưu: VT, QLNL.

Võ Văn Rân