

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SCT-QLNL

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 4 năm 2021

V/v điều chỉnh quy hoạch dự
án thủy điện Đăkđrinh 2

Kính gửi: Công ty Cổ phần năng lượng Quảng Ngãi

Sở Công Thương nhận Tờ trình số 01/2021/TTr-NLQN ngày 24/3/2021 của Công ty Cổ phần năng lượng Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) về việc xin hiệu chỉnh công suất từ 17MW lên 21MW thuộc dự án thủy điện Đăk Đrinh 2, tại Quảng Ngãi. Qua xem xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch dự án, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

Chủ đầu tư đề nghị nâng mực nước dâng bình thường hồ chứa thủy điện Đăkđrinh 2 từ cao trình 75m lên cao trình 76m sẽ gây ngập chân nhà máy thủy điện Đăkđrinh (mực nước hạ lưu min nhà máy Đăkđrinh ở cao trình 75,56m). Do vậy, Sở Công Thương đề nghị Công ty Cổ phần năng lượng Quảng Ngãi lấy ý kiến thống nhất của chủ dự án thủy điện Đăkđrinh để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Đề nghị Quý đơn vị phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC

Võ Văn Rân