

Số: 2644/SCT-QLNL  
V/v bổ sung Đường dây đầu nối  
nhà máy thủy điện Trà Phong  
1C vào Quy hoạch phát triển  
điện lực giai đoạn 2016-2025,  
có xét đến 2035

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch số 28/2018/QH14 ngày 01/01/2019;

Căn cứ Nghị Quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của UBTV Quốc hội về giải thích một số Điều của Luật Quy hoạch; Nghị Quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực.

Trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ phần thủy điện HATACO Trà Phong (Nhà đầu tư) tại Tờ trình số 23/TTr-TP ngày 30/11/2021 về việc đề nghị trình phê duyệt bổ sung Quy hoạch đầu nối nhà máy thủy điện Trà Phong 1C vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035, Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh nội dung sau:

### **1. Thông tin chính về Dự án thủy điện Trà Phong 1C:**

- Địa điểm: xã Trà Xinh, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi và xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

- Công suất: 13,6 MW.

- Điện lượng bình quân năm:  $E_o=45,1$  triệu kWh.

Nhiệm vụ của Dự án thủy điện Trà Phong 1C: Cung cấp điện cho lưới điện khu vực và đưa lên hệ thống lưới điện quốc gia với tổng công suất lắp máy  $N_{lm} = 13,6$  MW. Nhà máy thủy điện Trà Phong 1C dự kiến đầu nối vào thanh cái 35kV TBA 6,3/35/110kV thủy điện Trà Phong 1B (đang xây dựng, dự kiến vận hành năm 2022), cấp điện áp đầu nối 35kV, chiều dài đường dây đầu nối 0,92km.

Dự án thủy điện Trà Phong 1C đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 2361/QĐ-BCT ngày 07/9/2020. Tuy nhiên, Phương án đấu nối của dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực.

## **2. Nội dung đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển điện lực:**

Trên cơ sở nhiệm vụ của Dự án thủy điện Trà Phong 1C là phát điện, cung cấp điện cho lưới điện khu vực và đưa lên hệ thống lưới điện quốc gia với tổng công suất lắp máy  $N_{lm} = 13,6\text{MW}$ , Công ty Cổ phần thủy điện HATACO Trà Phong đề nghị bổ sung Đường dây đấu nối nhà máy thủy điện Trà Phong 1C vào Quy hoạch phát triển điện lực như sau:

- Xây dựng Trạm biến áp 6,3/35kV tại nhà máy thủy điện Trà Phong 1C công suất 16MVA, vận hành năm 2024.

- Xây dựng đường dây 35kV mạch đơn dây dẫn AC185 dài 0,92km từ TBA 6,3/35kV Trà Phong 1C đấu nối vào thanh cái 35kV TBA 6,3/35/110kV thủy điện Trà Phong 1B (đang xây dựng, dự kiến vận hành năm 2022).

- Xây dựng 01 ngăn lộ 35kV tại TBA 110kV thủy điện Trà Phong 1B.

## **3. Ý kiến của Sở Công Thương:**

Dự án thủy điện Trà Phong 1C có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Trà Bồng. Việc sớm triển khai thực hiện, đưa dự án vào vận hành sẽ tạo chuyển biến tích cực, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Nhà đầu tư đề xuất bổ sung Đường dây đấu nối nhà máy thủy điện Trà Phong 1C vào thanh cái 35kV TBA 6,3/35/110kV thủy điện Trà Phong 1B là khả thi về kinh tế - kỹ thuật, rất thuận lợi do cùng chủ đầu tư, không gây quá tải cho đường dây 110kV thủy điện Trà Phong – TBA 220kV Sơn Hà và TBA 220kV-2x250kVA Sơn Hà hiện tại.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, Sở Công Thương thống nhất, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, kiến nghị Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Đường dây đấu nối nhà máy thủy điện Trà Phong 1C vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (kèm theo Báo cáo bổ sung quy hoạch Đường dây đấu nối Dự án thủy điện Trà Phong 1C).

Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công ty CP thủy điện HATACO Trà Phong;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

**GIÁM ĐỐC**

**Võ Văn Rân**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD  
V/v bổ sung Đường dây  
đầu nối Nhà máy thủy  
điện Trà Phong 1C vào  
Quy hoạch phát triển điện  
lực tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO

Kính gửi: Bộ Công Thương

*K/Trần Văn Tuấn*  
*TRẦN*  
Dự án thủy điện Trà Phong 1C với tổng công suất 13,6 MW tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định 2361/QĐ-BCT ngày 07/9/2020. Tuy nhiên, Phương án đầu nối của dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty Cổ phần thủy điện HATACO Trà Phong đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát và đề nghị bổ sung Đường dây đầu nối nhà máy thủy điện Trà Phong 1C vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 như sau:

- Xây dựng Trạm biến áp 6,3/35kV tại nhà máy thủy điện Trà Phong 1C công suất 16MVA vận hành năm 2024.
- Xây dựng đường dây 35kV mạch đơn dây dẫn AC185 dài 0,92km từ TBA 6,3/35kV Trà Phong 1C đầu nối vào thanh cái 35kV TBA 6,3/35/110kV thủy điện Trà Phong 1B (đang xây dựng, dự kiến vận hành năm 2022).
- Xây dựng 01 ngăn lộ 35kV tại TBA 110kV thủy điện Trà Phong 1B.

Dự án thủy điện Trà Phong 1C có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Trà Bồng, một huyện miền núi rất khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi. Việc sớm triển khai thực hiện, đưa dự án vào vận hành sẽ tạo nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Phương án đầu nối Dự án thủy điện Trà Phong 1C đầu nối vào thanh cái 35kV TBA 6,3/35/110kV thủy điện Trà Phong 1B khả thi về kinh tế - kỹ thuật, rất thuận lợi do cùng chủ đầu tư, không gây quá tải cho đường dây 110kV thủy điện Trà Phong – TBA 220kV Sơn Hà và TBA 220kV-2x250kVA Sơn Hà hiện tại.

Trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi tại Công văn số 2644/SCT-QLNL ngày 13/12/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung Đường dây đầu

nối nhà máy thủy điện Trà Phong 1C vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi, làm cơ sở triển khai các bước thủ tục tiếp theo (*kèm theo Báo cáo bổ sung quy hoạch Đường dây đầu nối dự án thủy điện Trà Phong 1C*).

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Trà Bồng;
- Công ty CP thủy điện HATACO Trà Phong;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.toan

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Phước Hiền**