

Số: /BC-SCT

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình triển khai công tác phòng chống, ứng phó mưa, lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ngày 29/10/2025)

Thực hiện Công điện số 8410/CD-BCT ngày 28/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lớn tại khu vực Trung Bộ; chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công điện số 06/CD-UBND ngày 28/10/2025 về việc tập trung ứng phó mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3963/UBND-NNMT ngày 27/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường công tác bám sát địa bàn, ứng phó khẩn cấp nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.

Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống, ứng phó mưa, lũ trên địa bàn tỉnh đến 11h00 ngày 29 tháng 10 năm 2025 như sau:

1. Công tác lãnh chỉ đạo triển khai ứng phó mưa lũ

- Sở Công Thương có Công văn số 1996/SCT-QLNL ngày 22/10/2025, số 2114/SCT-QLNL ngày 28/10/2025 triển khai đến các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành các công trình nguồn điện, đơn vị ngành công thương trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

- Các nhà máy thủy điện đã bố trí cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thông tin liên lạc nắm bắt tình hình; phân công, bố trí lực lượng trực vận hành và sẵn sàng xử lý các tình huống bất thường, sự cố xảy ra; đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống thiên tai để khắc phục các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Triển khai thực hiện nghiêm Phương án PCTT&TKCN năm 2025 của đơn vị đã lập và được phê duyệt.

- Đội Truyền tải điện Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã chủ động tổ chức kiểm tra phát quang hành lang tuyến, kiểm tra và gia cố lại các vị trí xung yếu để đảm bảo vận hành an toàn, liên tục hệ thống điện, lên phương án cung cấp điện cho các khu vực trọng điểm (*tình huống khi sự cố mất điện lưới*); chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục, xử lý nhanh chóng khi sự cố xảy ra.

- Các đơn vị, doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh đã triển khai công tác chuẩn bị cung ứng xăng dầu, lương thực, thực phẩm trên địa bàn các xã, phường, đặc khu, sẵn sàng cung ứng cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

2. Tình hình vận hành lưới điện truyền tải, phân phối

- Lưới điện 500kV, 220kV, 110kV trên địa bàn tỉnh vận hành bình thường, đảm bảo an toàn.

- Tình hình quản lý, vận hành lưới phân phối 35kV, 22kV, 0,4kV đến 11h00 ngày 29/10/2025:

- Tình hình quản lý, vận hành lưới phân phối 35kV, 22kV, 0,4kV đến 11h00 ngày 29/10/2025: Một số xuất tuyến đường dây trên địa bàn tỉnh (*tại các xã: Xốp, Ngọc Linh, Măng Bút, Đắk Plô, Sơn Tân, Sơn Dung, Sơn Hải, Di Lăng, Sơn Cao, Sơn Hạ, Sơn Thành, Bình Phước, Bình Dương, Bình Chương, Tịnh An, Trà Bồng, một phần xã Tịnh Khê, xã Trà Bồng, Thanh Bồng, Tây Trà*) bị sự cố do mưa lũ gây mất điện 676 Trạm biến áp cấp điện cho 45306 khách hàng sử dụng điện; ngành điện đã khắc phục hoàn thành sự cố cho 207 Trạm biến áp, khôi phục cấp điện lại cho 18.290 khách hàng. **Còn lại 469 Trạm biến áp và 27.016 khách hàng bị mất điện**, hiện nay ngành điện đang tập trung nguồn lực để khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện lại cho khách hàng sử dụng điện.

3. Về công tác vận hành các nhà máy thủy điện; nguồn điện dự phòng

- Các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh vận hành bình thường, đảm bảo an toàn.

- Số liệu vận hành tại một số công trình thủy điện lớn đến 11h00 ngày 29/10/2025 (*chi tiết như phụ lục kèm theo*). Đối với các công trình thủy điện nhỏ khác, đập dạng tràn tự do, không có khả năng điều tiết lũ.

4. Về các mặt hàng thiết yếu

Đã triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa, sẵn sàng cung ứng xăng dầu, lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu cho Nhân dân khi có yêu cầu.

5. Nhiệm vụ triển khai công tác PCLB của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Sở Công Thương

Ban chỉ huy PCTT&TKCN Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân công cho các thành viên, phòng chuyên môn thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, kịp thời tham mưu triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai hiệu quả. Tổ chức trực theo dõi, cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ về diễn biến mưa lũ, ảnh hưởng mưa lũ, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.

Theo dõi, chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình thủy điện vận hành đảm bảo quy trình đã được phê duyệt; kịp thời phối hợp với chính quyền thông báo đến nhân dân vùng thượng hạ lưu đập, nhà máy biết, thực hiện sản xuất, sinh hoạt đảm bảo an toàn.

Trên đây là báo cáo của Sở Công Thương về công tác công tác phòng chống, ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến 11h00 ngày 29/10/2025./.

Nơi nhận:

- TT BCH PTDS tỉnh (báo cáo);
- BCH PTDS-PCTT&TKCN BCT (báo cáo);
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Đội Truyền tải điện Quảng Ngãi;
- Các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Mân

Phụ lục: Số liệu thủy văn tại hồ chứa thủy điện lớn lúc 11h00 ngày 29/10/2025

(kèm theo Báo cáo số: /BC-SCT ngày 29/10/2025 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi)

Hồ chứa	Cao trình mực nước dâng bình thường (m)	Cao trình mực nước thượng lưu (m)	Lưu lượng về hồ (m ³ /s)	Lưu lượng qua tua bin (m ³ /s)	Lưu lượng xả qua tràn +cống xả (m ³ /s)	Tổng lưu lượng xả về hạ du (m ³ /s)
Plei Krông	570	569,5	721	207	524	741
Ialy	515	514,20	923	600	323	923
Thượng Kon Tum	1160	1157	258,93	26,35	232,58	232,58
Sê San 4	215	214,5	1235	675	560	1235
Hồ cắt lũ kết hợp phát điện Đắk Bla	556,5	556,5	410	110	300	410
Đakđrinh	410	408,57	676,6	52,21	554	606,21
Sơn Trà 1C	85	85	1105	99	1004	1105
Đăk Re	936	935,93	69,77	3,77	41,44	45,21
Sơn Tây (tràn tự do)	192,5	195,73	2474,7	0	2117,97	2117,97
Hà Nang (tràn tự do)	564	564,85	65	0	35 (Qua tràn)	35

