

Số: /BC-SCT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO TỔNG HỢP

Tình hình ứng phó, thiệt hại, công tác khắc phục và nhiệm vụ tiếp theo trong ứng phó mưa lũ, bão số 13

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh tại khu vực Trung bộ; của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại Công điện số 24/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 01/11/2025 về việc vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho hạ du; của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại các Công điện số 8568/BCT ngày 02/11/2025 về việc vận hành hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn cho hạ du, số 8744/CĐ-BCT ngày 06/11/2025 về việc tập trung ứng phó bão số 13 và hoàn lưu sau bão, số 8579/CĐ-BCT ngày 03/11/2025 về việc tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (bão Kalmaegi); của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại các Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 05/11/2025, số 08/CĐ-UBND ngày 06/11/2025 về việc tập trung ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13); của Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi tại Công điện số 5695/CĐ-BCH ngày 03/11/2025 về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (bão Kalmaegi); Công văn số 4241/UBND-NNMT ngày 04/11/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (bão Kalmaegi).

Sở Công Thương báo cáo tổng hợp tình hình ứng phó, thiệt hại, công tác khắc phục và nhiệm vụ tiếp theo trong ứng phó mưa lũ, bão số 13 như sau:

I. Công tác lãnh chỉ đạo triển khai ứng phó

- Sở Công Thương đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo (từ ngày 01/11 đến ngày 06/11/2025), cụ thể tại các Công văn: số 2217/SCT-QLNL ngày 01/11/2025, số 2221/SCT-QLNL ngày 03/11/2025, số 2280/SCT-QLNL ngày 04/11/2025, số 2306/SCT-QLNL ngày 05/11/2025, số 2319/SCT-QLNL ngày 06/11/2025. Nội dung chỉ đạo tập trung vào việc chủ động vận hành hồ chứa an toàn, hạ thấp mực nước đón lũ, bảo đảm an toàn công trình thủy điện và vùng hạ du, tăng cường trực ban, kiểm tra thiết bị và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Sở Công Thương trực 24/24h để nắm bắt, chỉ đạo, tổng hợp tình hình từ các đơn vị ngành công thương.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Lệnh vận hành hạ mực nước hồ thủy điện trên lưu vực sông Sê San để đón lũ an toàn.

- Các nhà máy thủy điện đã triển khai phương án PCTT&TKCN năm 2025, bố trí lực lượng trực 24/24h, theo dõi vận hành hồ chứa, cung cấp thông tin kịp thời về Sở Công Thương và chính quyền địa phương.

- Đội Truyền tải điện Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, phát quang hành lang tuyến, chuẩn bị vật tư, nhân lực sẵn sàng xử lý sự cố, bảo đảm cung cấp điện liên tục, đặc biệt cho khu vực trọng điểm và trụ sở cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai.

- Các doanh nghiệp thương mại, xăng dầu đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, sẵn sàng cung ứng xăng dầu, lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ Nhân dân khi có yêu cầu.

- Sở Công Thương đã chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn công trình năng lượng, duy trì cung cấp điện và hàng hóa thiết yếu.

II. Tình hình thiệt hại, sự cố lưới điện và ảnh hưởng mưa lũ, bão

1. Lưới điện 500kV, 220kV vận hành bình thường. Tuy nhiên, đường dây 220kV Dốc Sỏi-Sơn Hà bị sạt lở cách kề móng VT10 khoảng 14m, để đảm bảo an toàn Đội truyền tải điện Quảng Ngãi đã xử lý tạm thời chằng néo cột, khơi thông dòng chảy tránh xa chân móng, phủ bạt móng, khu vực sạt lở; về lâu dài để đảm bảo an toàn móng cột VT10, Đội Truyền tải điện Quảng Ngãi sẽ tổ chức xây dựng kè móng chống sạt lở.

2. Lưới điện 110kV vận hành bình thường. Tuy nhiên, đường dây 110kV Quảng Ngãi - Đức Phổ bị sự cố kéo dài, hiện vẫn đang được khắc phục; đường dây 110kV Kon Plông-NMTĐ Đăk Bla-Nhánh rẽ NMTĐ Đăk Ne bị sự cố thoáng qua, đóng điện lập lại thành công.

3. Lưới điện phân phối

- Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13, có 3.303 Trạm biến áp bị sự cố, gây mất điện 307.058 khách hàng.

- Ngành điện đã khôi phục cấp điện lại cho 2.706 trạm biến áp (251.628 khách hàng sử dụng điện).

- Còn lại 597 trạm biến áp/55.430 khách hàng sử dụng điện đang được ngành điện tập trung khắc phục.

4. Công tác vận hành hồ chứa thủy điện

- Tất cả các nhà máy thủy điện vận hành trong tình trạng an toàn, đúng quy trình vận hành được phê duyệt.

- Các hồ chứa có dung tích lớn như Pleikrông, Ialy, Sê San 4, Thượng Kon Tum, Đăkđrinh đều chủ động hạ mực nước để đón lũ, duy trì dung tích phòng lũ.

- Một số hồ chứa có đập tràn tự do như Sơn Tây, Hà Nang vẫn bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

III. Công tác khắc phục và bảo đảm nguồn hàng thiết yếu

- Ngành điện đang tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện khẩn trương xử lý sự cố, ưu tiên khôi phục điện cho các khu vực quan trọng như trụ sở cơ quan, bệnh viện, cấp nước, thông tin liên lạc.

- Các doanh nghiệp thương mại, xăng dầu duy trì nguồn dự trữ hàng hóa, không xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ.

- Các nhà máy thủy điện tiếp tục theo dõi vận hành hồ, sẵn sàng điều tiết lũ theo yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

IV. Các nhiệm vụ triển khai tiếp theo

1. Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, vận hành các hồ chứa thủy điện, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

2. Phối hợp với các ngành, địa phương nắm bắt tình hình thiệt hại, hỗ trợ khắc phục hậu quả, đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng sâu bị chia cắt.

3. Công ty Điện lực Quảng Ngãi tiếp tục huy động tối đa lực lượng, thiết bị, ưu tiên khôi phục cấp điện sớm nhất cho các khu vực bị mất điện.

4. Rà soát, chuẩn bị phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu khi thời tiết xấu xảy ra.

Trên đây là báo cáo tổng hợp tình hình triển khai ứng phó, thiệt hại, công tác khắc phục và các nhiệm vụ triển khai tiếp theo của Sở Công Thương. Kính báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương biết./.

Nơi nhận:

- BCH PTDS BCT (báo cáo);
- BCH PTDS tỉnh (báo cáo);
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Đội Truyền tải điện Quảng Ngãi;
- Các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Mân